



LISTA DE MATERIALES

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACION
			SI	NO	
1	6	ABRAZADERA ZINCADA DOBLE			
2	4	CONTRATUERCA ZINCADA 5/8"			
3	1	BOQUILLA PASA CABLE 5/8"			
4	1	CAJA EMPALME MONOFASICO			
5	0,5 m	TUBO ACERO ZINCADO 5/8 x 3 m			
6	1	CONECTOR PARA BARRA TOMATIERRA 5/8"			
7	1	BARRA TOMATIERRA 5/8" x 1.50 m			
8	1	CAMARA DE REGISTRO			
9	10	BASE Y HEVILLAS ABRAZADERA CALECO			
10	2	NORDAZA PARA CABLE CONCENTRICO			
11	1	CANCAMO ABIERTO GALVANIZADO 5/16"			
12	1	PORTAFUSIBLE AEREO DE LOZA			
13	35 m	ALAMBRE CONCENTRICO 2 x 6 mm ²			
14	2	TORNILLO AUTOPERFORANTE			
15	1	MEDIDOR MONOFASICO			
16	1	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO			
17	3	PERNO CABEZA REDONDA 3/16" x 1/4" CON TUERCA			
18	1	TERMINAL DE COMPRESION PARA CONCENTRICO			
19	1	CONECTOR DE COMPRESION RECTO 6 mm ²			
20	1	PERFIL METALICO 100 x 100 x =>3 mm x 6 Mts.			

NOTAS :

- EN S/E UNITARIAS MONOFASICAS HASTA 7,5 KVA
- EN S/E UNITARIAS BIFASICAS HASTA 9 KVA
- LOS EQUIPOS DE MEDIDA DEBERAN QUEDAR POR NORMA GENERAL EN DIRECCION AL ACCESO PARA PERMITIR LA TOMA DE ESTADO
- LARGO MAXIMO DEL EMPALME 20 METROS
- EL CONTRATISTA DEBERA DEJAR 2,5 MTS. DE P.I. 6 mm PARA LA CONEXION DEL EMPALME
- LA CONEXION DEL MEDIDOR DEBE REFERIRSE AL DIAGRAMA IMPRESO EN LA TAPA
- EL POSTE DE EMPALME NO PUEDE QUEDAR BAJO LA LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE DISTANCIA MINIMA 2 METROS
- LA ALTURA MINIMA DEL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA NO DEBE SER INFERIOR A 5,0 M RESPECTO AL SUELO DE ACUERDO AL PUNTO 6.3 DEL RPTU N° 7
- EL PERFIL METALICO DEBE IR CON TAPA METALICA SOLDADA, DE MODO DE IMPEDIR EL INGRESO DE AGUA
- LOS COLORES DE LOS CONDUCTORES, ESTAN DE ACUERDO AL PUNTO 5.32 Y 5.33 DEL PLIEGO RIC N° 04.

Dibujó : H. Bravo C.

Controló : H. Torres R.

Aprobó : G. Martinez

COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA.

MONTAJE EQUIPO DE MEDICION
EN B.T. MONOFASICO
EN POSTE METALICO 100 x 100 (mayor o igual a 3 mm)

Noviembre 2022

PLANO :

NC - 004

LAMINA 1 DE 1