





DETALLE 1



DETALLE 3




DETALLE 4




DETALLE MONTAJE CAJA DE EMPALME

DIMENSIONES MINIMAS DE CAJA DE EMPALME



ALIMENTACION DESDE RED DE DISTRIBUCION



DETALLE 2

NOTAS :

- 1.- EN S/E UNITARIAS MONOFASICAS HASTA 7,5 KVA
- 2.- EN S/E UNITARIAS BIFASICAS HASTA 9 KVA
- 3.- LOS EQUIPOS DE MEDIDA DEBERAN QUEDAR POR NORMA GENERAL EN DIRECCION AL ACCESO PARA PERMITIR LA TOMA DE ESTADO
- 4.- LARGO MAXIMO DEL EMPALME 20 METROS
- 5.- EL CONTRATISTA DEBERA DEJAR 2,5 MTS. DE P.I. 6 mm PARA LA CONEXION DEL EMPALME
- 6.- LA CONEXION DEL MEDIDOR DEBE REFERIRSE AL DIAGRAMA IMPRESO EN LA TAPA
- 7.- EL POSTE DE EMPALME NO PUEDE QUEDAR BAJO LA LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE DISTANCIA MINIMA 2 METROS
- 8.- LA ALTURA MINIMA DEL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA NO DEBE SER INFERIOR A 5,0 M RESPECTO AL SUELO DE ACUERDO AL PUNTO 6.3 DEL RPTU N° 7
- 9.- LOS COLORES DE LOS CONDUCTORES, ESTAN DE ACUERDO AL PUNTO 5.32 Y 5.33 DEL PLIEGO RIC N° 04.
- 10.- EL DISEÑO DE CAJA DE EMPALME MONOFASICO ES REFERENCIAL. SE ACEPTARA CUALQUIER GABINETE QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA RIC N° 1. Y QUE GARANTICE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES MINIMAS: ALTO : 405 mm ; ANCHO: 200 mm ; PROFUNDIDAD SUP.: 137 mm ; PROFUNDIDAD INF.: 75 mm. o 137 mm.

LISTA DE MATERIALES

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACION
			SI	NO	
1	6	ABRAZADERA ZINCADA DOBLE			
2	4	CONTRATUERCA ZINCADA DOBLE			
3	1	CANCHIMBA			
4	1	CAJA EMPALME MONOFASICA			
5	0,5 m	TUBO ACERO ZINCADO 5/8 x 3 m			
6	1	CONECTOR PARA BARRA TOMATIERRA 5/8"			
7	1	BARRA TOMATIERRA 5/8" x 1.50 m			
8	1	CAMARA DE REGISTRO			
9	2	MORDAZA PARA CABLE CONCENTRICO			
10	1	CANCAMO ABIERTO GALVANIZADO 5/16"			
11	1	PORTAFUSIBLE AEREO DE LOZA			
12	1	FERRETERIA PARA CAJA EMPALME FIJA A POSTE			
13	1	CAÑERIA GALVANIZADA 1" x 6 m			
14	1	MEDIDOR MONOFASICO			
15	1	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO			SEGUN POTENCIA CONTRATADA
16	3	PERNO CABEZA REDONDA 3/16" x 1/4" CON TUERCA			
17	35 m	ALAMBRE CONCENTRICO 2 x 6 mm ²			
18	1	TERMINAL DE COMPRESION PARA CONCENTRICO			
19	1	CONECTOR DE COMPRESION RECTO 6 mm ²			
20	1	SOPORTE DE EMPALME			

Dibujó : H. Bravo C.

Controló : H. Torres R.

Aprobó : G. Martinez

COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA.

MONTAJE EQUIPO DE MEDICION
EN B.T. MONOFASICO CON OPCION SMMC
EN POSTE C.A.

PLANO :

NC - 005

Junio 2026

LAMINA 1 DE 1